



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

343/2/26/B/IPSR

KEPADA :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-04 14:28:39	42/2/26	Kamis, 5 Februari 2026	diklat

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pintu	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
stop kontak tidak ada tegangan	doorcloser dilepas karena merusak kusen	



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Desi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016