



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

344/2/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri

**Selesai Pihak Ke-3**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-02 08:00:45	5/2/26	Kamis, 5 Februari 2026	Klinik Kulit Kelamin & Estetika

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/V2/8

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Selang AC bocor	pipa ac sudah normal setelah diperbaiki pihak ke 3	pemantauan pasca perbaikan



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Tina

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016