



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

399/2/26/A/IPSR

KEPADA :



- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-09 07:43:18	65/2/26	Senin, 9 Februari 2026	Farmasi Rawat Jalan Lt. 2

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/A/54

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/A/54 (farmasi Rawat jalan Lt.2)	Normalisasi drain ac buntu	AC sudah tidak bocor setelah perbaikan



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Nunuk

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016