



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

473/2/26/A/IPSRs

KEPADA :




1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Irawan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-16 09:29:19	140/2/26	Selasa, 17 Februari 2026	Perkutut

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/D/39

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kamar obat bocor	dilakukan normalisasi drainase	AC dinyalakan dan di cek berkala



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Irawan

Penerima Pekerjaan

Santi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016