



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

479/2/26/L/IPSR

KEPADA :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Timotius |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-19 08:12:03	147/2/26	Kamis, 19 Februari 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Stopkontak gelatik 6 meledak (cito	Reset mcb trip	stop kontak konslet karena charger pasien rusak



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Timotius

Penerima Pekerjaan

Mbak Pita

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016