



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

503/2/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-13 10:42:34	126/2/26	Selasa, 24 Februari 2026	IPLRS

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC			Cold Storage

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
cold storage nya mati kompresor outdoor tidak nyala	Perbaikan oleh pihak ke 3	Cold storage sudah menyala normal



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Danang

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016