



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

514/2/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Anam
5. Heri

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-22 13:29:29	185/2/26	Kamis, 26 Februari 2026	ICVCU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/B/54

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC bad 4 netes	Pengecekan dan normalisasi drainase	lapor kembali jika bocor terulang



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Anam

Heri

Penerima Pekerjaan

Erwin

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016