



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

590/3/26/B/IPSR

KEPADA :



1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Heri
4. Irawan
5. Ricky

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-05 10:38:00	53/3/26	Kamis, 5 Maret 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pintu	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Pintu otomatis r periksa ct scan g bisa di buka	perbaiki sensor pintu	pintu sudah kembali normal



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Irawan

Ricky

Penerima Pekerjaan

Adit

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG  
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016