



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

6/1/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Aris
4. Jesisca
5. Dika

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-02 09:14:15	7/1/26	Jum'at, 2 Januari 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
X Ray	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
UPS ruang foto 1 bunyi	UPS alarm baterai fault mengganti dengan baterai yang normal	Alat sudah normal



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Jesisca

Dika

Penerima Pekerjaan

Bintang

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016