



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

697/3/26/L/IPSRS

KEPADA :

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Ricky |

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 2026-03-13 07:35:29 | 149/3/26 | Jum'at, 13 Maret 2026 | Gizi |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|------------|------|-------|------------|
| Fire Alarm | - | - | - |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|---|---|------------|
| Fire alarm gd E menyala (dari smoke detector) | pembersihan pada sensor smoke detektor dan riset sistem | |



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Ricky

Penerima Pekerjaan

Wahyu

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016