



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

710/3/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-----------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Ricky | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-14 07:31:41	153/3/26	Selasa, 17 Maret 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC			-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Suhu freezer naik.	pengecekan suhu freezer	freezer sudah dingin normal setelah dilakukan pengelasan kebocoran freon oleh pihak ke 3



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Eva

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016