



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

760/3/26/L/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-31 07:10:52	226/3/26	Selasa, 31 Maret 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Stop kontak di gudang alat makan bau sangit saat dicolok alat listrik	dilakukan pengecekan dan mengganti instalasi stop kontak	



SPAREPART

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|
| 1. Steker | 2 pcs | 4. Double Tape | 1 pcs |
| 2. Stop Kontak Renteng Isi 4 | 1 pcs | 5. | |
| 3. Kabel Nym Hy 3 X 0,75 Mm | 1 meter | 6. | |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Adji

Penerima Pekerjaan

Navyta

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016