



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

761/3/26/B/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Ricky

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-30 10:55:50	216/3/26	Selasa, 31 Maret 2026	Resepsionis

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
pintu kaca otomatis	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Pintu kaca lobby di matikan, karena kaca longgar	perbaikan pada Rel kaca bagian bawah	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Penerima Pekerjaan

Hendri Security

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016