



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

836/4/26/L/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. Ricky
5. Heri

Afkir

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-07 13:19:11	53/4/26	Rabu, 8 April 2026	Klinik Paru

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
kipas Angin	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Kipas poli paru (ruang TB SO) mati 1	Melepas kipas angin karena terbakar	kipas angin tidak dapat diperbaiki karena terbakar



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Ricky

Heri

Penerima Pekerjaan

Kevin

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016