



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

858/4/26/L/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-10 19:23:42	94/4/26	Jum'at, 10 April 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
kabel Oler	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
steker oler bengkok tidak bisa nancap	penggantian steker ambil di trolley listrik	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Adji

Penerima Pekerjaan

Rosa

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016