



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

906/4/26/A/IPRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Irawan
4. Timotius

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-14 09:24:14	112/4/26	Kamis, 16 April 2026	Farmasi Rawat Inap

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC			Panasonic 301

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ac depan sering mati sendiri dan tidak dinginn	AC sudah normal kembali setelah disetting remot	-



Chyelle

SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Irawan

Timotius

Penerima Pekerjaan

Margareth

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016