



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

911/4/26/L/IPSRS

KEPADA :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Irawan |
| 2. Pak Syaiful | 4. Timotius |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-16 13:22:47	151/4/26	Kamis, 16 April 2026	JKN Lt.2

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
telepon	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
JKN Lt 2. Telp internal mati	telepone sudah normal setelah dicek dan diganti baterai	-



SPAREPART

- | | | |
|---------------|---|----|
| 1. baterai A2 | 2 | 4. |
| 2. | | 5. |
| 3. | | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Irawan

Timotius

Penerima Pekerjaan

Ricky

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016